

Informacja

dot. Zapytania Ofertowego z dnia 29.07.2021r. nr postępowania 18/2021 na:

dostawę nowej centrali zabezpieczenia pożarowego dla systemu sygnalizacji pożaru zlokalizowanego w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.

Na zadane pytania dnia 04.08.2021 r. Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

Pkt. 1 Wymagają Państwo aby nowa Centrala SSP była wyposażona w drukarkę. Ponieważ obecnie firma ESSER nie produkuje Zespołów Obsługi z wbudowanymi drukarkami. Czy dopuszczają Państwo możliwość zainstalowania drukarki zew. i podłączenie jej do centrali SSP.

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający dopuszcza, możliwość zainstalowania drukarki zewnętrznej i podłączenie jej do centrali SSP.

Pkt. 2 Ponieważ zauważyliśmy że, może nie zgadzać się typ wskazanej centrali ESSER w zapytaniu. Prosimy o udostępnienie Pliku konfiguracyjnego centrali celem weryfikacji typu systemu i zainstalowanych urządzeń lub o umożliwienie sprawdzenie na miejscu przez naszego serwisanta ww. informacji.

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający potwierdza typ centrali wskazanej w Zapytaniu Ofertowym, w opisie stanu istniejącego - zainstalowana w obiekcie Filharmonii Łódzkiej jest centrala ESSER 8000M z zainstalowanym oprogramowaniem producenta. Plik konfiguracyjny w/w centrali zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy. Rodzaj i ilość zainstalowanych urządzeń są zgodne z dokumentacją powykonawczą z 2004 r., 2013 r. i późniejszymi zmianami, która może być udostępniona, w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu terminu – telefon kontaktowy: 426647960 w godz. 9:00-14:00.

Pkt. 3 Prosimy o przesłanie informacji jaka wersja firmware posiada obecnie centrala.

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający informuje, że wersja firmware centrali to: 2.42.002.