

Łódź. 16.01.2023 r.

Do wiadomości oferentów biorących udział w postępowaniu.

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina”.

Pytanie nr 1:

Firma ubezpieczeniowa prosi o doprecyzowanie:
instalacja elektryczna - jaki rodzaj zasilania:

*1- stronne

*1- stronne oraz agregat prądotwórczy

*2-stronne

Uprzejmie proszę o podanie, który z wyżej wymienionych.

Odpowiedź:

- Budynek Filharmonii Łódzkiej jest zasilany dwustronnie (dwie niezależne linie zasilające- kable elektryczne);
- Filharmonia Łódzka nie posiada agregatu prądotwórczego.