

Informacja

dot. Zapytania Ofertowego z dnia 19.05.2022. nr postępowania 15/2022 na:

Wykonanie usługi wykonanie kompleksowej usługi naprawy szklanych bram harmonijkowych do garażu w budynku Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina przy ul. Narutowicza 20/22 w Łodzi

Na zadane pytanie z dnia 20.05.2022 r. Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

W pt 5,- dotyczy demontażu starych i montażu nowych stóp dolnych spinających skrzydła bramy! - nie występują takie elementy ze stali nierdzewnej, dostępny Włoski producent wykonuje je z tworzywa ABS + podkładka stalowa - ocynkowana.

Wykonanie takich elementów ze stali nierdzewnej - tylko na zamówienie, wysokie koszty!
Czy do bieżącej oferty przyjmujemy wariant ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem o cenę na wykonanie naprawy szklanych bram harmonijkowych do garażu, Filharmonia Łódzka wymaga aby stopy dolne spinające skrzydła bram wykonane były ze stali nierdzewnej.