

## ZAPYTANIE OFERTOWE II

Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę nowej centrali zabezpieczenia pożarowego dla systemu sygnalizacji pożaru zlokalizowanego w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina położonym w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22.

### OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

W obiekcie Filharmonii Łódzkiej zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru z centralą ESSERTRONIC 8000 M oraz z urządzeniami/czujkami/przyciskami ROP Firmy ESSER, które są zainstalowane na 6 pętłach dozorowych.

Zastosowane zostały urządzenia z serii 9200 firmy ESSER.

Wszystkie czujki wykrywania pożaru: optyczne, liniowe, termoróżnicowe, przyciski ROP i elementy wykonawcze, są w pełni adresowalne.

W systemie wykonane są sterowania do powiadomienia PSP, instalacji DSO, sterowania wind, kłap p.poż, okien oddymiających oraz kontroli dostępu dla wybranych drzwi.

Urządzenia zasilane są z wewnętrznego zasilacza centrali 12Vdc oraz z atestowanych zasilaczy 24vdc .

Wszystkie zasilacze wyposażone są w akumulatory bezobsługowe zapewniające prace systemu bez napięcia sieciowego przez 72 godziny w trybie dozorowania, oraz 0,5 godzinnym alarmowaniem. Do centrali doprowadzone jest zasilanie 230 V z wydzielonego obwodu rozdzielni głównej budynku FŁ.

Filharmonia Łódzka jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej obiektu Filharmonii Łódzkiej z 2004 r. oraz 2013r. i późniejszymi zmianami.

Istnieje możliwość udostępnienia ww. dokumentacji powykonawczej na miejscu, w siedzibie Zamawiającego – po wcześniejszym umówieniu tel. kontaktowy (42) 664 79 60 w godz. 9.00 – 14.00.

W związku z wycofaniem ze sprzedaży urządzeń serii 9200 firmy ESSER, istnieje konieczność modernizacji/zakupu i zainstalowania nowej centrali p.poż., która umożliwi wymianę i modernizację wyeksploatowanych elementów istniejącego w FŁ systemu zabezpieczenia pożarowego, przy wykorzystaniu urządzeń serii IQ8 aktualnie dostępnych na rynku.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej centrali zabezpieczenia pożarowego o parametrach nie gorszych niż centrala ESSER IQ8 Control M wraz z montażem , z zaprogramowaniem i sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania (wykonaniem testów).

Centrala musi być kompatybilna z istniejącymi, zamontowanymi na pętłach elementami dozorującymi i modułami wykonawczymi.

Musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do pracy w ochronie przeciw pożarowej, oraz musi być wyposażona w moduł do transmisji alarmu do PSP, drukarkę i musi spełniać wszystkie funkcje wykonywane przez dotychczasowy, zainstalowany w FŁ system, oraz umożliwić wymianę i modernizację wyeksploatowanych/uszkodzonych elementów istniejącego systemu, przy wykorzystaniu nowych urządzeń serii IQ8 obecnie sprzedawanych i dostępnych na rynku.

### TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **22 października 2021r.**

## INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający wskazuje na konieczność dokonania wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wizja lokalna jest możliwa pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i potwierdzenia chęci dokonania wizji.

Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym umówieniu – tel. kontaktowy (42) 664-79-60 lub 603-310-086 w godz. 9.00-14.00.

### Uwarunkowania dotyczące zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, przepisami BHP i p.poż.  
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi w Filharmonii Łódzkiej jak też warunkami zawartej przez strony umowy. a wszystkie prace wysokościowe przez osoby posiadające uprawnienia do prac na wysokości.
2. Wykonawca wykona usługę będącą przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na „czynnym obiekcie”.  
Sposób prowadzenia prac powinien być dostosowany do specyfiki, charakteru i położenia obiektu Filharmonii. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac na obiekcie, z uwzględnieniem harmonogramu wydarzeń artystycznych odbywających się w Filharmonii.
4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez strony protokół odbioru.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty DTR, instrukcje, dokumenty jakościowe (atesty, deklaracje) dla wszystkich dostarczonych urządzeń, części zabezpieczenia elektrycznego i materiałów zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz udzielić gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej konserwacji dostarczonych urządzeń i części oraz wykonywania przeglądów technicznych przynajmniej raz w roku
6. Złożona oferta cenowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty materiałów potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty związane z zabezpieczeniem przed zniszczeniem elementów obiektu FŁ, koszty związane z doprowadzeniem do stanu pierwotnego otoczenia i miejsc, w których prowadzone były prace, koszty wynajmu niezbędnego sprzętu oraz koszty przeglądów technicznych i bieżącej konserwacji dostarczonych urządzeń i części.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń, części zabezpieczenia elektrycznego i materiałów oraz za jakość wykonywanych prac i czynności (montaż urządzeń, podłączenie i programowanie i uruchamianie centrali).
8. Za wykonanie prace obowiązuje cena ryczałtowa.
9. Zamawiający wymaga, ażeby dostawa nowej centrali zabezpieczenia pożarowego wraz

z montażem, z zaprogramowaniem i sprawdzeniem poprawności jej funkcjonowania (wykonaniem testów) była przeprowadzona przez Firmę/osoby posiadające posiada autoryzację firmy ESSR (NOVAR) i certyfikaty pracowników ukończenia przez nich specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru firmy ESSER.

#### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną pod adresem: [oferty@filharmonia.lodz.pl](mailto:oferty@filharmonia.lodz.pl) lub w formie pisemnej w siedzibie Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, sekretariat II piętro

w nieprzekraczalnym terminie do **godziny 11.00 dnia 5 sierpnia 2021 r.**

Za moment złożenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do Zamawiającego.

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu i wg formularza ofertowego – **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (**załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**).
- Dokumenty: autoryzację firmy ESSR (NOVAR) i certyfikaty pracowników ukończenia przez nich specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru firmy ESSER.

#### KRYTERIUM WYBORU OFERT

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

- cena (znaczenie procentowe kryterium: 100 %)

#### UWAGI

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury związanej ze złożonym zapytaniem ofertowym bez wyboru oferenta.

W załączeniu wzór umowy- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Złożenie oferty oznacza jej akceptację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

z Iwoną Miśkiewicz drogą elektroniczną [iwona.miskiewicz@filharmonia.lodz.pl](mailto:iwona.miskiewicz@filharmonia.lodz.pl) i/lub Izabelą Rogalską drogą elektroniczną [izabela.rogalska@filharmonia.lodz.pl](mailto:izabela.rogalska@filharmonia.lodz.pl);

kontakt telefoniczny:

Iwona Miśkiewicz 732 549 999, Izabela Rogalska 506 070 500;